

ČESKÁ REPUBLIKA

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Č.j.: HSAA-15187-1718/ODP3-2011

Váš dopis zn.:

v Praze dne: 24.11.2011

Počet listů 1

Přílohy:

Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

Domovní správa č. 1

Koněvova 150

130 00 Praha 3

Vyřizuje za PO: nrap. Ivana Kutychová, tel./fax: 950812503

Vyřizuje za OOB: por. Karel Hanousek, DiS. tel: 950812510

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Označení a účel stavby: Změna užívání krytu CO č. 21, 1.PP na sklad nehořlavého materiálu

Místo stavby: Praha 3, Žižkov, č.p. 1937, Zelenky Hajského 4

Stavebník: MČ Praha 3, zastoupená firmou SJKM Praha 3, a.s.

Předložená dokumentace: pro stavební řízení

Zpracovatel: situace 1:100, PBŘS - Jaroslav Troníček 10/2011

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy posoudil podle § 31 odst.1 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby a řešení ochrany obyvatelstva předloženou dne: 18.11.2011. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko s podmínkou

Budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené ve schváleném požárně bezpečnostním řešení, zejména osazení požárního uzávěru typ EW 30 DP3 C3..

mjr. Ing. Alexandra Gospodinová
mjr. Ing. Alexandra Gospodinová
vedoucí oddělení